



GAS.BE – ARGB – KVBG

The ARGB-KVBG laboratory certifies the conformity with Belgian requirements for the PLT tubing kit.
Le laboratoire de l'ARGB certifie que le kit de tuyaux PLT est conforme aux exigences Belges.
Het laboratorium van de KVBG verklaart dat het PLT buissysteem conform is aan de Belgische eisen.

Certificate Number : **C-18-3696-B**
N° du certificat :
Certificaat nummer :

Date of issue : **27/02/2018**
Date d'édition :
Datum van aflevering :

Manufacturer : **Witzenmann-Speck GmbH**
Fabricant :
Fabrikant : **Werner-Siemens-Str. 2**
DE-75249 Kieselbronn Germany

Distributor : **SANUTAL**
Distributeur :
Verdeler: **Herentalsesteenweg 85**
BE-2280 Grobbendonk

Scope : **■ Low pressure gas installations according to the standard NBN D51-003 with**
Domaine d'application : **MOP ≤ 100 mbar and diameter ≤ DN50**
Toepassingsgebied :
■ Installations à gaz basse pression suivant la norme NBN D51-003 avec
MOP ≤ 100 mbar and diameter ≤ DN50
■ Lage druk gasinstallaties volgens de norm NBN D 51-003 met MOP ≤ 100 mbar
en diameter ≤ DN50

Requirements: **NBN EN 15266 'Stainless steel pliable corrugated tubing kits in buildings for gas**
Exigences : **with an operating pressure up to 0,5 bar'**
Eisen :

DVGW – certificate: **DG-4602CM0412** (27/09/2014)

Type: **HYDRA®GS (Click)**
Stainless steel pliable corrugated tubing kits for gas
Kits de tuyaux onduleux pliables en acier inoxydable pour le gaz
Roestvast stalen buigzame gegolfde buissystemen voor gas

MOP: 0,5 bar / GT: 0,1 bar
DN: 15 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50
Thread EN 10226-1 R / R_p: 1/2" – 3/4" – 1" – 5/4" – 1^{1/2}" – 2"

Olivier THIBAUT
Laboratory Manager.